

Información de Resultados de Ensayo

La información reflejada en este documento tiene
ÚNICAMENTE carácter informativo.

Los resultados definitivamente válidos son los que figurarán en los correspondientes Informes Técnicos emitidos por AFITI-LICOF.

Referencia Informes de Ensayo: **2368T11** y **EXAP-2368T11**
 Referencia Informe de Clasificación: **2368T11-2**

SOLICITANTE

CONFORMADOS METÁLICOS DE GALICIA, S.A.

Pol.Ind. Las Gandaras
 36418- ATIOS - PORRIÑO (Pontevedra)

Ensayo: Ensayos de reacción al fuego según normas EN 13823:2010 y UNE-EN ISO 11925-2:2011

Fechas de ensayo: 20-oct-11 y 01-dic-11
 20-oct-11 y 13-dic-11

Muestra: Panel sándwich metálico con alma de poliuretano tipo PIR

Fabricante: Conformados Metálicos de Galicia, S.A.

Gama de productos:

Referencia comercial	Espesores (mm)
CMG-C-FIRE	30, 40, 50, 60 y 70
CMG-F-FIRE	30, 40, 50, 60 y 70

Clasificación de la Reacción al Fuego según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010

B-s2,d0

Toledo, 10 de enero de 2011



Documento Firmado Digitalmente

Fdo: David Sáez García
 Técnico de Laboratorio
 Laboratorio de Reacción al Fuego

SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS

Dirección Camino del Estrechillo, 8
 E-28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)

Teléfono +34 91 871 35 24
 Fax +34 91 871 20 05

E-mail licof@afiti.com
 Web www.afiti.com

SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS

C/ Río Estenilla, s/n - Pol. Ind. Sta. M^a de Benquerencia
 (Centro Tecnológico de la Madera)
 E-45007 TOLEDO
 +34 925 231 559
 +34 925 240 679

afiti@afiti.com



MINISTERIO
 DE INDUSTRIA, TURISMO
 Y COMERCIO

LICOF: Laboratorio Oficial de Ensayos.
 R.D. 1614/1985 de 1 de agosto.
 Orden de 21 de mayo de 1991